



BURMISTRZ CHOCIWŁA

ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwól
tel. (091) 56 22 001; 56 22 024 fax (091) 56 22 076
e-mail urząd@chociwól.pl

ORM.003.1.18.2024.RR

Chociwól, 17-01-2025 roku

Radna Rady Miejskiej w Chociwól
Elżbieta Wójcik
Kania 61/2
73-120 Chociwól

Dotyczy interpelacji nr ORM.003.1.18.2024

W związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację zadaną przez Panią Radną Rady Miejskiej w Chociwól przekazuję odpowiedź spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na niniejszą interpelację.

BURMISTRZ CHOCIWŁA


Stanisław Szymczak

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwól – Marcin Jachura
2. Radna Rady Miejskiej w Chociwól – Elżbieta Wójcik
3. A/a



**Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
w Chociwlu**



**Burmistrz Chociwla
Pan Stanisław Szymczak
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel**

Nasz znak: K/PW/2024/82

Chociwel, 16.12.2024 r.

Działając w imieniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu – w nawiązaniu do pisma z dnia 5 grudnia 2024 roku (znak: ORM.003.1.18.2024.RR) informuje, że przedsiębiorstwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wykonuje co najmniej raz w roku przegląd hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej. W załączeniu przedsiębiorstwo przekazuje protokół z ostatnio przeprowadzonej kontroli hydrantów w miejscowości Karkowo-Kania-Mokrzyca z dnia 11.06.2024 r.. Przedsiębiorstwo jednocześnie deklaruje, że wymienione w protokole hydranty zakwalifikowane do wymiany, zaplanowano do wymiany w terminie do 31.01.2025 r.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Łukasz Szymko

Do wiadomości

1. Adresat.
2. a/a



WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o. w Chociwlu

ul. Parkowa 1
73-120 Chociwel

tel./fax: 91 5622208
www.wodkan-chociwel.pl

NIP: 854 20 38 701
REGON: 811938448

Sąd Rejonowy w Szczecinie-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000124146 | Nr. konta 25 9375 1041 5504 0888 2000 0010
Kapitał zakładowy: 155 000,00 PLN

Protokół z kontroli hydrantów w miejscowości **Karkowo-Kania-Mokrzyca** z dnia 11.06.2024 r.

Lp	Ulica, nr domu	Typ (nadz./podz.)	Sprawny/Niesprawny	Stan korków	Uwagi
1	Karkowo 2	nadz.	sprawny	2 szt.	-
2	Karkowo 8A	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepki
3	Karkowo 24A	nadz.	sprawny	2 szt.	-
4	Karkowo 23	nadz.	sprawny	2 szt.	-
5	Karkowo 11	nadz.	niesprawny	1 szt.	brak zaślepki, głowica zablokowana
6	Karkowo 19	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepki
7	Karkowo PGR plac	nadz.	sprawny	2 szt.	-
8	Karkowo PGR SUW	nadz.	sprawny	2 szt.	-
9	Karkowo PGR za biurem	nadz.	sprawny	2 szt.	-
10	Karkowo 27	nadz.	sprawny	0 szt.	brak zaślepek
11	Mokrzyca 3	nadz.	sprawny	2 szt.	-
12	Karkowo-Mokrzyca las	nadz.	sprawny	2 szt.	-
13	Kania 3	nadz.	sprawny	2 szt.	-
14	Kania 12	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepki
15	Kania 17	nadz.	sprawny	1 szt.	-
16	Kania 21	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepki
17	Kania 24	nadz.	sprawny	1 szt.	-
18	Kania 27	nadz.	niesprawny	1 szt.	brak zaślepki, głowica zablokowana
19	Kania 57/3	nadz.	sprawny	2 szt.	-
20	Kania tartak	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepki
21	Kania 58	nadz.	sprawny	0	brak zaślepek
22	Kania 60A	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepki
23	Kania krzyżówka	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepki
24	Kania 72	nadz.	sprawny	2 szt.	-
25	Kania 74	nadz.	sprawny	2 szt.	-
26	Kania 63	nadz.	niesprawny	0	głowica ciężko się obraca, do wymiany
27	Kania 35	nadz.	sprawny	1 szt.	głowica ciężko się obraca
28	Kania 49	nadz.	sprawny	1 szt.	brak zaślepek

Obecni przy kontroli hydrantów:

Szwarcwald
Babuchowski Michał

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.

W CHOCIWLU

ul. Parkowa 1, 73-126 Chociwiel

tel./fax 091/56-22-208

KRS 0000124146

NIP 854-20-38-701, Reg. 811938448